

منطقة لوحة التحكم إنذار الحريق التقليدية 8

(الفئة ب) المشروع في دوائر جهاز (البلدان الجزرية النامية) B ستة عشر نمط.

· جميع مناطق تقبل سلكين كاشفات الدخان وأية أجهزة اتصال عادة مفتوحة.

· (NACS) الفئة ب) الأجهزة الإخطار (إشارة) الدوائر) Y أربعة مدمج، نمط.

· التبديلات المعيار C-إنذار، المشكلة والرقابة، نموذج.

· تشغيل 24 فولت.

· أربع أسلاك الكهرباء كاشف الدخان @ 500 مللي أمبير Resettable.

· مللي أمبير 500 @ resettable السلطة غير.

· رجل واحد سيرا على الأقدام للتجارب لاختبار برمجة صامت أو مسموع.

· IDC تعطيل / تمكين التحكم في.

· حماية عكس القطبية.

إنذار الحريق التقليدية لوحة تحكم هو 24 فولت، أربعة، ثمانية، ستة عشر منطقة، الفئة ب، إنذار الحريق التقليدية لوحة التحكم.

في المستقبل، ويمكن استخدام عالية المردود في مجموعة متنوعة ULC مصممة خصيصا لتلبية متطلبات السوق الأخيرة ورموز

من البلدان المنخفضة الدخل إلى تطبيق متوسطة الحجم

