पता इंटेलिजेंट मैनुअल कॉल बिंदु

*विधि कोडिंग : यह एक सांकेतिक शब्दों में बदलनेवाला की मदद से और बस disassembling की आवश्यकता के बिना ऑनलाइन कोडिंग महसूस कर सकते हैं (हालांकि , उपकरणों से संचालित किया जाना चाहिए)। 1-324 पता कोड चयन के लिए उपलब्ध है।
*(एक मानक 6.3 एकल ट्रैक ऑडियो कनेक्टर के साथ सुसज्जित) दो तार आग टेलीफोन जैक : टेलीफोन जैक।
*शुरू हिस्सा : बार -बार इस्तेमाल किया जा सकता है कि एक प्लास्टिक की अहम चादर। यह मैन्युअल रूप से किया जा दबाया जा रहा है के बाद एक विशेष उपकरण के साथ रीसेट कर सकते हैं।
*मोड शुरू : मैन्युअल रूप से अहम चादर दबाएं।
*मेल खाने वाले मेजबान मशीन : फायर अलार्म नियंत्रण कक्ष (जैसे सीएफटी -MN300 के रूप में)

उत्पत्ति का स्थान	गुआंग्डोंग , चीन (मुख्यभूमि)
ब्रांड का नाम	PROYU
मॉडल संख्या	PY-सीएफटी-960
कार्यकारी मानक	GB19880-2005
ऑपरेटिंग वोल्टेज	24V (पल्स मॉडुलन)
चालू बिजली	और लेफ्टिनेंट ; (निगरानी की स्थिति में) 300uA; और लेफ्टिनेंट ; 2mA (कार्रवाई की स्थिति में)
सामान्य रूप से खुले संपर्क □□apacity	0.1A / 30VDC
वजन	के बारे में 120g
तारों विधि	गैरध्रुवीय दो -बस प्रणाली (एल 1, एल 2)
□□□ndoor, तापमान	-10 डिग्री सेल्सियस ~ 50 डिग्री सेल्सियस ;
□□elative आर्द्रता	≤95% (संक्षेपण के बिना 40 डिग्री सेल्सियस ± 2 डिग्री सेल्सियस ,)

ALARM
PHONE
PRESS HERE