

## 16 zone centrale antincendio convenzionale

- \* Quattro di Style B Sixteen (Classe B) avvio Circuiti dispositivo (IDC).
- \* Tutte le zone accettano rilevatori di fumo a due fili e tutti i dispositivi contatto normalmente aperto.
- \* Zone 1-16 configurate come zone di allarme generale.
- \* Tutti i circuiti sono di potenza limitata e controllata, che soddisfano i più recenti requisiti ULC utilizzando la tecnologia senza fusibili.
- \* Due, Style Y (Classe B) con apparecchi di notifica (Signal) Circuiti integrati (CNA).  
possono essere programmati \* NAC: Tacitabile. Non-Tacitabile.
- \* Auto-Silence (programma da 5 a 20 minuti).
- \* 1,25 ampere di potere NAC.
- \* 3.0 ampere di potenza totale del sistema.
- \* Allarme, Guasto e standard di relè di controllo, Form-C.
- \* 24 volt.
- \* Ripristinabili a quattro fili di potenza rilevatore di fumo @ 500 mA.
- \* Potenza non azzerabile @ 500 mA.
- \* Caricabatteria integrato in grado di caricare fino a 18 Ah (batterie oltre 4 AH bisogno della incasso batteria esterna, o ULC equivalente).
- \* One-man walk test programmabile per la prova in silenzio o sonoro.
- \* Disabilita / Abilita controllo per IDC.
- \* Protezione da inversione di polarità.
- \* pulsanti di controllo:  
Modalità / Test / ACK (Acknowledge) Allarme Silenzio / Ripristino

**CK1000**  
**FIRE ALARM CONTROL PANEL**

AC Power    Fire Alarm    Zone Debris    Sound1  
 Battery    Fault    Sound Debris    Sound2  
 Mute    Supervisory    Manual    Sound3  
 Silence    Activate    Automatic    Sound4

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone9
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone10
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone11
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone12
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone13
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone14
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone15
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone16

          

 **CONVOY**